

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA

02 - 326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155

Warszawa, 2012-12-14

WYKONAWCY

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH – znak spr.: ZZP – 155 / 12 [opubl. w BZP Nr 262801 – 2012 w dniu 11.12.2012r.]

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA niniejszym przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 13.12.2012r. dotyczące warunków zamówienia znak sprawy: ZZP - 155 / 12 – DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH.

TREŚĆ PYTAŃ:

1. *W opisie jest, że przedmiotem dostawy mają być klimatyzatory podsufitowe i zarazem z nawiewem obwodowym. Jakiego typu mają być klimatyzatory ? Czy chodzi o klimatyzatory kasetonowe z nawiewem obwodowym ?*
2. *Jaki moduł komunikacyjny wysyłający powiadomienia o awariach i informację o temperaturze w serwerowni ma Zamawiający na myśli ? Czy chodzi o możliwość podłączenia do istniejącego systemu BMS czy o inne rozwiązanie ?*
3. *Podana wydajność chłodnicza 8 kW dotyczy jednego klimatyzatora, czy łącznie obu klimatyzatorów ?*

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

ad. 1÷3. Zamawiający rezygnuje z następujących wymogów dot. parametrów technicznych klimatyzatora :

- rodzaj nawiewu – obwodowy,
- dostawa i instalacja 1 modułu podsufitowego,
- układ zapewniający automatyczne przełączanie w przypadku awarii i równomierną ilość przepracowanych godzin przez obie jednostki oraz dodatkowo modułu komunikacyjnego wysyłającego powiadomienia o awariach i informację o temperaturze w serwerowni.

Zamawiający informuje, iż nie posiada systemu BMS.

Podana wydajność chłodnicza 8 kW dotyczy jednego klimatyzatora.

W związku z powyższym odpowiednio ulegają zmianie zapisy SIWZ – na str. 3 w Rozdz. IV ust. 1 :

- uproszczeniu ulega szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - treść aktualna : PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYMIANA KLIMATYZACJI — dostawa i instalacja 1 modułu podsufitowego oraz jednostki zewnętrznej,
- zostaje wykreślony pkt 6 dot. parametrów technicznych klimatyzatora.

Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.